

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/03/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15997

Motore n° 5000009620

Matricola YFV5311423901001

Comm. n° 20230289

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6VV1-Z N.YFV5311423901001 KW.0,255-57,5 G.10-2260-2600 V.27-420 A.149-151 Ve310-220 Ae2,50-10,85

KW.0,255/57,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
2Ω	125Ω	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E49

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (6,25+6,25)*20*49

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2300

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 2300

DBC: 2300

DBM: 2300

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,4	240	2,50/585
	200	2,7	240	2,50/1100
	420	3,5	240	2,50/2300
	420	3,5	177	1,85/2590

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,4	239	2,50/585
	200	2,7	240	2,50/1100
	420	3,5	240	2,5/2300
	420	3,5	177	1,85/2590

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI