



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 18/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° **16032**

Motore n° **5000016058**

Matricola **4D94**

Comm. n° **20230291**

Specifiche: MOTORE OEMER QCCAS100S N.4D94 KW.5,7 G.1900 V.400 A.16,7 Ve440 A.16,6 Kg52 - Pf V.310 A.0,96

KW.5,7

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS C3

Nota Bene:

Il Motore Monta N.1 Termica Klyxon

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
20	23	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: Ok Riparato: Ok Revisionato: Ok Collett.: Ok

Temperatura collaudo: **20**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **E49X**

Q.tà spazzole: **2**

Mis. spazzole: **12.5x20x33**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **2200**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBC: **3**

DBM: **12**

DBI: **20**

DBC: **4**

DBM: **13**

DBI: **2281**

DBC: **2281**

DBM: **2281**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.9	232	1 / 547
	400	1	244	1 / 2281

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,9	235	1 / 550
	400	1	242	1 / 2275

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

Ok

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA