

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 31/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16050

Motore n° 5000008317

Matricola E1X92180204003

Comm. n° 20230438

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z N.E1X92180204003 KW.0,094-3,75 GIRI 50-2000-2500 V.37/400 A.10,5-11 Ve310-205 Ae0,150-0,098

KW,0,094-3,75.

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1,3	1634	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: N°2

Mis. spazzole: (5+5)*20*30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 2000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	0,5	246	0,15/1050
	400	0,5	246	0,15/2079
	400	0,9	134	0,09/2600

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	0,5	246	0,15/1050
	400	0,5	248	0,15/2080
	400	0,9	134	0,09/2600

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI