



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 24/08/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16126

Motore n° 5000008444

Matricola 745381/1991

Comm. n° 20230658

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-1NE40-6JU7-Z N.745381/1991 KW.3,62-98,5 G.50-1360-1560
V.40-400 A.268 Ve310-200 Ae.7,4-5,6

KW.3,67/98,5

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,36	28

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101 SCHUNT

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10)25-45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 1560

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 6

DBM: 12

GIRI/min

DBI:

DBC:

DBM:

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	3,6	230	7,4	690
400	4,4	235	7,4	1380
400	4,4	192	5,6	1535

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	3,6	230	7,4	690
400	4,4	235	7,4	1380
400	4,4	192	5,6	15358

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI