



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 27/09/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16142

Motore n° 5000007905

Matricola E1X92180201004

Comm. n° 20230659

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6JU7-Z N.E1X92180201004 KW.57 V.460 A.155
Ve.310-220 Ae.2,50-1,85

KW.57

Cuscinetto L.C.: 6212 / 2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 / 2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	94	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E49

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12,5X25X40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 2150

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 15

DBI: 21

DBC: 8

DBM: 14

DBI: 2150

DBC: 2150

DBM: 2150

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	2,7	245	2,5	1085
400	3,5	245	2,5	2150
400	3,5	182	1,85	2400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	2,7	245	2,5	1085
400	3,5	245	2,5	2150
400	3,5	182	1,85	2400

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI