



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 20/12/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16207

Motore n° 5000010201

Matricola E1X92195603001

Comm. n° 20230862

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z N.E1X92195603001 KW.0,094/3,75 GIRI 50-2000-2500 V.400 A.10,5 Ve310-205 Ae0,15-0,098

KW.0,093/4,30

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1,1	1577	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 10-20-28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 2550

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 6

DBM: 14

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 11

DBI: 2550

DBC: 2550

DBM: 2550

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	0,6	250	0,15	930
400	0,8	250	0,15	1860
400	0,8	165	0,09	2550

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	0,6	250	0,15	930
400	0,8	250	0,15	1860
400	0,8	165	0,09	2550

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI