



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 20/02/2024

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16296

Motore n° 5000016401

Matricola N.E0504/433748 01001

Comm. n° 20231054

Specifiche: VENTILATORE SIEMENS 1LA52062AA60-Z N.E0504/433748 01001 KW.30 G.2945 V.400/690 A.53/31 V.380-420/600-725 A.55-52/32-30

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6212 2RSR


Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RSR

MOTORE PROVATO: 3000 GIRI, 660 VOLT, 26 AMPERE

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,3	>1000
FASE V	0,3	>1000
FASE W	0,3	>1000

Temperatura collaudo:

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 9

DBM: 18

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 7

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI