



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 22/01/2024

Spett.le

Heidelberg Materials Italia Cementi Spa

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO

(BG)

Verbale n° 16248

Motore n° 5000015303

Matricola 450793-2008

Comm. n° 20230211

Specifiche: MOTORE GANZ TRANSELEKTRO RT. FHA 710Hs8 N.450793-2008 KW.4400 G.744 V.6000
A.516 162qli
CUSCINETTI
NU224 EM/C3
NU224 EM/C3
6244M/C3
KW.4400

Cuscinetto L.C.: NU244M/C3 + 6244EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU244M/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 810 Volt, 24 Ampere, 747 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°2 Sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto, + N°6 PT100 sugli avvolgimenti.

Collaudo scaldiglie: statoriche 230 Volt, 10.9 Ampere.

Collaudo scaldiglie poste all'interno del settore portaspazzole: 230 Volt, 0.9 Ampere.

IL motore monta N°21 spazzole Tipo RC87 Misure (32 x 32 x 60).

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	Stat.0.065 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.065 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.065 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo _____

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.
6000 V
Rot. 1200
V

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **1.1**

Giri/min.: **747**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **2**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**

DBC: **5**

DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **747**

DBC: **747**

DBM: **747**

SURGE TEST

ESITO

Stat.400 Volt. Rot.1500 Volt. **OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI