



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 05/05/2023

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO

(BG)

Verbale n° 16015

Motore n° 5000016086

Matricola 1788.89

Comm. n° 20230340

Specifiche: MOTORE ANSALDO CH315SDK N.1788.89 KW.297 G.2100 Va.440 A.733 Ve. 220 Ae. 17.3

KW.297

Cuscinetto L.C.: 6321 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6321 C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	9	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60,3 A 1000 GIRI

Ripile: 1

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 40 P

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12,5+12,5)x32x45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1310

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 6

DBM: 13

DBI: 21

DBC: 8

DBM: 11

DBI: 1310

DBC: 1310

DBM: 1310

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
17,6	100	6,6	164	17,3/292
78,7	440	13,6	184	17,3/1310

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
17,6	100	6,6	160	17,3/288
78,7	440	13,6	188	17,3/1307

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA