





RESISTENZA ANTICONDENSA
200 W 220 V MONOFASE



- ① - SBARRA - Pt 15x5 in CuZn37hK nichelato lucido galvanicamente UNI4892 simile
 ② - MORSETTO a vite a testa larga passo=14,3 serie41 della ditta Elettrot.
 ③ - CAVO in filo flessibile isolato in silicone Gi-Ve 2,5 mm².

ENEL - c.le di Tavazzano e Montanaro - Sez. 3 e 4
Motori a 6 kV per ventilatori aria primaria mulini

Boll. M00745 P1 ord. M920012

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

Mod

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA		NUMERO ENEL DCO MILANO									
T Z 3 5 4 1 0 0 E T A 2 3 8 9		N. FOGLIO		TOT. FOGLI							
Emesso		Controlato		Controllo norme		Data corso					
Origine		Sostituisce		Sostituito da		Senza lista pezzi separ.					
1° Elenco disegni		1° Ordine		Ricevuto dal disegno		Sostituisce il disegno		Scala			
N.°		N.°		N.°		N.°					
Ercole Marelli Nuova EMG		Testo del disegno									
VH. Dep.		Disegno									
Questa disegno viene consegnato all'espresso condizione che oltre a questa previsione la legge sul diritto d'autore, non venga, senza nostra concessione, né riprodotta né copiato: a terzi persone ed a ditte concorrenti.		Revisione									
A AGG. 880905		Origine		Press. 880512		SC. 12		LP sel. stessi N.		LP sel. stessi N.	
Sostit		Controllo		880516		Senza LP sep.		X		Centro assum.	
Sostit. da		Conti. norme		Dato corso		Doc. 100		Formato		Lingua	
Centro resp. 2PMT		Dato corso		Dato corso		A 3		I		1	
TIBB		TECNOMASIO ITAL BROWN BOVERI MILANO		Titolo Motori 400/500 kWh		SCHEMI MORSETTI AUSILI E SCALDIGLIA		UM306363		1	