



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 15976

Motore n° 5000015988

Matricola 4P4010

Comm. n° 20230139

Specifiche: MOTORE FIMET MP250M4 N.4P4010 KW.55 G.1500 V.660/380 A.68/119 HZ.50

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6316 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C3

Collaudo a vuoto 660V 22,5A 1500giri/min

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,094	>1999
FASE V	0,094	>1999
FASE W	0,094	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 3

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI