



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/06/2023

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 15972

Motore n° 5000016002

Matricola

Comm. n° 20230159

Specifiche: MOTORE FIMET MP250M4 KW.45 G.1500 V.660/380 A.52/90 HZ.50

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6316 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 690 Volt, 16 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta come protezione termica le KLIXON.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,10	>1000
FASE V	0,10	>1000
FASE W	0,10	>1000

Temperatura collaudo:

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA