



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 03/05/2023

Spett.le

LEONARDO S.p.A.

PIAZZA MONTE GRAPPA, 4

00195 ROMA

(RM)

Verbale n° 16006

Motore n° 5000013671

Matricola 409238

Comm. n° 20230252

Specifiche: MOTORE SIEMENS Tp 1PK4 354 N.409238 V380 STELLA A120 KW50 G/min492
TRIANGOLO A196 KW110 G/min980

Cuscinetto L.C.: 6318 C3 J20AA C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318 C3

NOTE:

Collaudo alta velocità : 380 Volt, 36,5 Ampere, 1000 Giri.

Collaudo bassa velocità: 380 Volt, 77 Ampere, 500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,10	>1000
FASE V	0,10	>1000
FASE W	0,10	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 1000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1000

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA