



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 29/12/2023

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 16215

Motore n° 5000014425

Matricola 25249

Comm. n° 20231077

Specifiche: MOTORE CEAR MGL250 M1 N.25249 KW.178 CV.243 1300G/min 440V 440A Vecc110
Aecc216 peso Kg.850

KW.178

Cuscinetto L.C.: NU 318 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C3

N°1 termica Klixon esito ok 0,3 Ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,1	4,1

Temperatura collaudo: 18°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E43

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 10+10X 32 X 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1300

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 1300

DBC: 1300

DBM: 1300

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5	86	21,6/290
	200	6,3	88	21,6/570
	440	8,3	90	21,6/1260

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,1	85	21,6/288
	200	6,2	88	21,6/572
	440	8,3	89	21,6/1258

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI