



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 08/02/2023

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° 15947 Motore n° 5000015946 Matricola S-28394
Comm. n° 20230057 Specifiche: MOTORE MARELLI BAQ 250 M4 N.S-28394 KW.55 G.1480 V.400 Hz.50 A.95,8 B5

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6314 C3


Cuscinetto L.O.C.: 6314 C3

COLLAUDO A VUOTO: 690 volt, 16 ampere, 1500 giri
Il motore monta protezione termica ptc e scaldiglia.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,24	>1999
FASE V	0,24	>1999
FASE W	0,24	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1480

Grado Vibrazione: SO 10816-3MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 11

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI