



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 19/07/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16014

Motore n° 5000014296

Matricola 3GC10500259276001020

Comm. n° 20230365

Specifiche: MOTORE ABB M2QA315S8-6A N.3GC10500259276001020 KW.37/75 G.740/990 A.78.2
CUSCINETTI 2x 6319/C3
KW.37/75

Cuscinetto L.C.: 6319 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 M J20AA C3

Collaudo Con Mezza Chiavetta.

U1 V1 W1 : 400 V, 43.4 Amp , 750 Giri

U2 V2 W2 : 400 V, 55.9 Amp , 1000 Giri

Scaldiglie Provate : 230 V, 0.3 Amp

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	U1 0.1493 - U2 0.0437	U1 > 1000 - U2 > 1000
FASE V	V1 0.1499 - V2 0.0435	V1 > 1000 - V2 > 1000
FASE W	W1 0.1502 - W2 0.0434	W1 > 1000 - W2 > 1000

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: Ok
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 750 - 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINA GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 15 - 17

DBC: 3 - 4

DBM: 11 - 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15 - 17

DBC: 4 - 4

DBM: 10 - 11

GIRI/min

DBI: 750 - 1000

DBC: 750 - 1000

DBM: 750 - 1000

SURGE TEST
2E + 1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI