



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 14/11/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16179

Motore n° 5000016335

Matricola

Comm. n° 20230904

Specifiche: MOTORE ANSALDO CT400 Y2 N.123702 KW.645 G.2980 V.6000 A.72,9

Cuscinetto L.C.: 6217 2RS/C3- NU217E/TVP2/ Cuscinetto L.O.C.: NU217E/TVP2/C3

Motore provato: 800V 5A 3000GIRI

Scaldiglie provate 230V 2,7A (83 ohm)

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,77	>1999
FASE V	0,77	>1999
FASE W	0,77	>1999

Temperatura collaudo 20C°

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE DI GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 26

DBI: 26

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 15

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI