



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/11/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16197

Motore n° 5000016342

Matricola N.X0111555 02-10

Comm. n° 20230937

Specifiche: MOTORE MARELLI A4Q225M2V1 N.X0111555 02-10 KW.45 G.2960 V.400 A.79 PESO:237KG

KW. 45

Cuscinetto L.C.: 6313-2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213-2Z/C3

NOTE:

Collaudo A Vuoto: 690 Volt, 13 Ampere, 3000 Giri

Collaudo Scaldiglia: 220 Volt, 0.2 Ampere, 830 Ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 10

DBI: 12

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA