



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 28/11/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16192

Motore n° 5000016344

Matricola N.X011765 03-10

Comm. n° 20230939

Specifiche: MOTORE MARELLI A4Q200L4V1 N.X011765 03-10 KW.30 G.1465 V.400 A.54 PESO:172 KG

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6312-2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210/C3

NOTE:

Collaudo A Vuoto: 400 Volt, 20 Ampere, 1500 Giri

Collaudo Scaldiglia: 230 Volt, 0.2 Ampere, 835 Ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999

Temperatura collaudo

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 4

DBM: 7

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA