R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.
Eseguito il 29/11/2023

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° **16198** *Motore n°* **5000016347** *Matricola* **N.420067**
Comm. n° **20230942** *Specifiche:* MOTORE EL.VA N.420067 KW.28 G.1500 Varm.220 Aarm.146 Vecc.220 Aecc.1,3

KW.28
Cuscinetto L.C.: 7314B TVP V0 7314B TVP V0 *Cuscinetto L.O.C.:* 6309 C3

NOTE
Collaudo Scaldiglia:220 Volt,0,3 Ampere,765 Ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω*
	176 Ohm

Temperatura collaudo

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi:
Riparato:
Revisionato: **OK**
Collett.:

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **EG263 03-07/39**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **12,5X32X35**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione. **0.4**
Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando. **0.4**
Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**12**	**14**	**14**
DBC:	**6**	**7**	**14**
DBM:	**13**	**14**	**14**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**15,4**	**220**	**1,3/780**
	220	**31**	**220**	**1,3/1600**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*

SURGE TEST **2E+1000**
ESITO **OK**

Firma Collaudatore
GERARDO LISI