



**Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche**



CLIENTE: TEFIN S.C.R.L.

COMMESSA: 2023_0955

DATA: 06/12/2023

PROVA: CADUTA DI TENSIONE CAMPI

TENS. PROVA (V): 50

CORR. PROVA (A): 5,8

CAMPO 1 (V): 6,25

CAMPO 2 (V): 6,22

CAMPO 3 (V): 6,23

CAMPO 4 (V): 6,22

CAMPO 5 (V): 6,24

CAMPO 6 (V): 6,25

CAMPO 7 (V): 6,22

CAMPO 8 (V): 6,24

PROVA: ISOLAMENTO VERSO MASSA CON MEGGER

TENS. PROVA (V): 500

CAMPO (MΩ): >1000

OPERATORE: LISI AMEDEO

FIRMA: