



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 24/10/2023

Spett.le

UNIFER S.p.A.

VIA CAVONI, 3

03024 CEPRANO

(FR)

Verbale n° 16153

Motore n° 5000016289

Matricola N.0594/04/01

Comm. n° 20230792

Specifiche: MOTORE SICME P 180 X4 PVA/B3 N.0594/04/01 KW.138 G.2100 V.440 A.342 Vecc.220 Aecc.8,1

KW.138

Cuscinetto L.C.: NU312ECP 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

Il motore monta protezioni termiche di tipo : KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	20	Indotto: 1500 Eccitazione: 1200 Armat.: 1200 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 20C°

PROVA TACKO

V: 60

Ripile: 1,5

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E49

Q.tà spazzole: N°16

Mis. spazzole: (12,50*32*40)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2100

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 15

DBI: 2100

DBC: 2100

DBM: 2100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	5,4	166	8,1/996
	440	7	166	8,1/2213

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	5,4	164	8/997
	440	7	166	8,1/2213

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI