



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il

Spett.le

UNIFER S.p.A.

VIA CAVONI, 3

03024 CEPRANO

(FR)

Verbale n° **16152**

Motore n° **5000015218**

Matricola

Comm. n° **20230794**

Specifiche: MOTORE SICME P160 X2 PVA/B3 N.1153/92/1 KW.52 G.1275 Varm.400 Aarm.150 Vecc.220 Aarm.6,1

Cuscinetto L.C.: NJ 310 -E-TVP2-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,7	27

Temperatura collaudo **20C°**

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: **1500**

Eccitazione: **1300**

Armat.: **50**

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato:

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: **61,05**

Ripile: **1,5**

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **RE60N7**

Q.tà spazzole: **N°8**

Mis. spazzole: **5+5(*32*40)**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1275**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **16**

DBC: **2**

DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**

DBC: **3**

DBM: **15**

GIRI/min

DBI: **1275**

DBC: **1275**

DBM: **1275**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2,3	170	6,1/670
	400	3,1	170	6,1/1300

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2,3	168	6,1/668
	400	3,1	171	6,1/1302

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore