



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 29/11/2023

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16013

Motore n° 5000016102

Matricola 33655

Comm. n° 20230367

Specifiche: MOTORE IEG D180L N.33656 KW.92 G.1950 V.460 A.217 Vecc.310 Aecc.3,85

CUSCINETTI

NU313

KW.92

Cuscinetto L.C.: NU313 ECP C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311-2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω

Temperatura collaudo

ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: TP E416

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12,5X32X47

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 0.3

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1950

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 6

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 1950

DBC: 1950

DBM: 1950

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4.1	230	4/870
	460	5.5	230	4/2015

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4.1	230	4/870

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI