



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/11/2023

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16011

Motore n° 5000016103

Matricola EL794298901003/99

Comm. n° 20230368

Specifiche: SOFFIANTE SIEMENS ELMO-G 2BH1900-1AC16-Z N.EL794298901003/99 KW. 13 G.2900 V.400/690 A.25/14,4

KW.13

Cuscinetto L.C.: 6308-2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209-2Z/C3

NOTE:

Collaudo A Vuoto: 690 Volt, 4 Ampere, 3000 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	2.6	>1999
FASE V	2.6	>1999
FASE W	2.6	>1999

Temperatura collaudo

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2900

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 6

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 2900

DBC: 2900

DBM: 2900

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA