



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 12/03/2024

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16312

Motore n° 5000016495

Matricola N.3GF13155592

Comm. n° 20240204

Specifiche: MOTORE ABB M3BP 3154SMC 2 IMB5/IM3001 N.3GF13155592 KW.132 G.2985 V.380/400 A.240/230

KW.132

Cuscinetto L.C.: 6214 C3


Cuscinetto L.O.C.: 6214 C3

Collaudo a vuoto : 690 volt; 33 ampere; 3000giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,01	>1000
FASE V	0,01	>1000
FASE W	0,1	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 25

DBC: 6

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA