



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 26/01/2024

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16224

Motore n° 5000012236

Matricola 56211/3292

Comm. n° 20240019

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180MK N.56211/3292 KW.97 G.1880 V.400 A.322 Ve.224,6 Ae.5,9

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

Motore monta protezione termica: 140ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	26	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L78P

Q.tà spazzole: N°8

Mis. spazzole: (12,5*32*40)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1880

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 19

DBI: 1800

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1800

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	3,6	160	5,9/1035
	400	4,2	160	5,9/1950

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	3,6	159	5,8/1034
	400	4,2	160	5,8/1950

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI