



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE SERVOMOTORE					
SPETT.LE COGEME ITALIA srl		ESEGUITO IL	19/02/2025		
		VERBALE n°	17021		
		COMMESSA n°	240967		
		MOTORE n°	N.YFV846393201005		
		MATRICOLA n°	5000015309		
NOTE	Collaudo motore a vuoto: 330V 0.8A 3000Giri Il motore monta protezioni termiche del tipo KTY84				
Cuscinetto L.C.	6204 2RS/C3		Cuscinetto L.O.C.	6003 2RS/C3	
SPECIFICHE	MOTORE SIEMENS 1FT6044-4AK71-4AA6 N.YFV846393201005 Mo Nm.5,0 A.5,9 G.7700 Mn Nm.3,00 A.4,1 G.6000 V.330				
RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
FASE U	0.8	>1999	1000	AVV. NUOVO	
FASE V	0.8	>1999		AVV. RIPARATO	OK
FASE W	0.8	>1999		AVV. REVISIONATO	OK
				ALTRO	OK
TEMPERATURA COLLAUDO		20C°			
Nm MOTORE	3		RESOLVER		
Nm FRENO			ENCODER	ERN1387-2048	
			TACKO FEEDBACK		
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)					
ISO	ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2				
LATO COMANDO	0.2				
LATO OPP. COMANDO	0.2				
GIRI/MIN.	6000				
CUSCINETTO DBC/DBM 10/-/20					
LATO COMANDO		LATO OPP. COMANDO		GIRI/min.	
DBI	25	DBI	24	DBI	6000
DBC	3	DBC	2	DBC	6000
DBM	12	DBM	11	DBM	6000
SURGE TEST	2E+1000V		ESITO	OK	
			FIRMA COLLAUDATORE		