



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 04/04/2024

Spett.le

ELETTROMECCANICA MARINI s.r.l.

STRADA SABBIONE, 27/B

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 16316

Motore n° 5000016449

Matricola

Comm. n° 20240086

Specifiche: ROTORE CORRENTE CONTINUA

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

Ventilatore provato esito OK 380V 50Hz 1,6A

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	5,6	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO

V: 2,7

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: HE 15

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 10X20X29

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1450

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	1,7	48	8,3/756
2,7	282	1,9	48	8,3/1023
	400	2,3	48	8,3/1450
	400	2,3	48	1,7/3650

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	1,7	48	8,3/755
2,8	285	2	49	8,3/1020
	400	2,3	49	8,3/1400
	400	2,3	50	1,7/3630

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI