



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 18/10/2024

Spett.le

EUROFOOD S.R.L.

P.ZA SAN GIUSEPPE, 13 - LOC. MALVICINO

98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Verbale n° 16447

Motore n° 5000011910

Matricola GD01-841

Comm. n° 20240668

Specifiche: MOTORE MARELLI G3B132L N.GD01-841 KW.23,5 G.1990 V.460 A.57 Ve.310 Ae.1,48

KW.23,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

Collaudo ventilatore: 400V 0,6 A

Il motore monta protezioni termiche del tipo: KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1	460	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: 60

Ripile: 1,5

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E108

Q.tà spazzole: N°4

Mis. spazzole: (10X25X40)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 2000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 2000

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	1,1	237	1,4/977
	460	1,6	237	1,4/2030

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	1,1	236	1,4/976
	460	1,6	237	1,4/2030

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI