



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE STELLANTIS EUROPE S.P.A. - CASSINO					ESEGUITO IL		31/01/2025		
					VERBALE n°		17011		
					COMMESSA n°		240709		
					MOTORE n°		752799/001		
					MATRICOLA n°		5000013243		
NOTE		N°1 PT100 su ARM. ESITO OK 113 Ohm; N°1 PT100 SU ECC. ESITO OK 112 Ohm; N°1 PTC SU STATORE VENTILATORE ESITO OK 228 Ohm. Ventilatore collaudato 400V 3,5A esito OK.							
Cuscinetto L.C.		NU 313 E XL TVP2 C3			Cuscinetto L.O.C.		6313 C C3		
SPECIFICHE		MOTORE LEROY SOMER LSK1804VL12 N.752799/001 KW.176 G.2240 V.440 A.426 Ve.180/360 Ae.7,7/3,85							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0.1		75		INDOTTO >1000				IND.-CAMPI OK	
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO OK	
				ARMAT. >1000				REVISIONATO OK	
TEMPERATURA COLLAUDO		18°C		CONPOUND				COLLETT. OK	
				COMPENSAZIONE					
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V		61V (a 1008 g/m)			TIPO SPAZZOLA		EG313		
RIPLE		1.5V			Q.TÀ SPAZZOLE		16		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		6.25+6.25x32x40		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO		ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2							
LATO COMANDO		0.4							
LATO OPP. COMANDO		0.4							
GIRI/MIN.		2240							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		22		DBI		22		DBI 2240	
DBC		4		DBC		3		DBC 2240	
DBM		14		DBM		12		DBM 2240	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30	100	7.2	292	3.85/495	30.1	101	7.2	294	3.85/496
133.8	440	12.2	300	3.85/2210	134	439	12.3	299	3.85/2214
61	198	2.4	290	3.85/1008	61.3	199	2.4	291	3.85/1013
SURGE TEST		2E + 1000			ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE				