



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC										
SPETT.LE STELLANTIS EUROPE S.P.A. - POMIGLIANO					ESEGUITO IL		14/02/2025			
					VERBALE n°		17019			
					COMMESSA n°		240924			
					MOTORE n°		N.0049/12/1			
					MATRICOLA n°		5000016808			
NOTE		N°1 PROTEZIONE TERMICA TIPO KLIXON								
Cuscinetto L.C.		NU 313 ECP C3			Cuscinetto L.O.C.		6310 2Z C3			
SPECIFICHE		MOTORE SICMEMOTORI P180M4PV/VB3 N.0049/12/1 KW.93 G.1875 ARM. V.440 A.236 CAMPO V.340 A.4,4 KG.415								
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10		
0,2		52,5		INDOTTO >1000				IND.-CAMPI		
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO		OK
				ARMAT. >1000				REVISIONATO		OK
TEMPERATURA COLLAUDO		20		CONPOUND				COLLETT.		OK
				COMPENSAZIONE						
PROVA TACKO					SPAZZOLE					
V					TIPO SPAZZOLA		L54			
RIPLE					Q.TÁ SPAZZOLE		12			
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		12,5X32X45			
Nm FRENO										
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)										
ISO										
LATO COMANDO		0,7								
LATO OPP. COMANDO		0,5								
GIRI/MIN.		1960								
CUSCINETTO SPM										
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.		
DBI		19		DBI		18		DBI		1960
DBC		6		DBC		5		DBC		1960
DBM		13		DBM		12		DBM		1960
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA					
V.TACKO		V.a		A.a		Ve		Ae/GIRI		
		200		5,1		242		4,4/890		
		440		6,6		242		4,4/1960		
SURGE TEST		1800 V				ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE					