



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 20/11/2024

Spett.le

GFR ENGINEERING S.R.L.

CONTRADA CUCULLO SNC

66026 ORTONA

(CH)

Verbale n° **16497**

Motore n° **5000016782**

Matricola **N.277675001**

Comm. n° **20240881**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1CV3252A 1LE15032CA234AB4-Z N.277675001 KW.55 G.2975
V.400/690 A.95/55 Hz.50 KG.385 + VENTOLA+ SUPPORTO

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella : 690 Volt, 15 Ampere, 2998 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.3 Ampere.

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 220 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0.089	>1000
FASE V	0.089	>1000
FASE W	0.089	>1000

Temperatura collaudo: **14°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **1.5**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **2999**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **25**

DBI: **25**

DBI: **2999**

DBC: **2**

DBC: **4**

DBC: **2999**

DBM: **11**

DBM: **12**

DBM: **2999**

SURGE TEST

ESITO

1600 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI