



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 29/01/2024

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16258

Motore n° 5000010157

Matricola

Comm. n° 20240065

Specifiche: MOTORE MARELLI Y35B20C B5 SENZA TARGA N.SLIM 1147 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS C3

| RESISTENZA ARMATURA Ω | RESISTENZA ECCITAZIONE Ω |
|-----------------------|--------------------------|
| 0,4 | 505 |

Temperatura collaudo: 18°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato: **OK**

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG 34 D**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10 X 20 X 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **16**

DBI: **15**

DBI: **1500**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **1500**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **1500**

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 100 | 1 | 160 | 0,32/662 |
| | 240 | 1,4 | 162 | 0,32/1550 |
| | | | | |
| | | | | |

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 100 | 1 | 162 | 0,32/660 |
| | 240 | 1,4 | 165 | 0,32/1560 |
| | | | | |
| | | | | |

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA