



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 09/05/2024

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 16332

Motore n° 5000016549

Matricola N.72515

Comm. n° 20240350

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH 225 MK N.72515 KW.237 G.1910/2600 V.400 A.640 Vecc.306,19
Aecc.6,83/3,65 KG.900

KW.237

Cuscinetto L.C.: 6218 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217 2RS/C3

Motore monta protezioni termiche di tipo:KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	20	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: 500 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: N°16

Mis. spazzole: (10+10)*32*42

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1945

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1945

DBC: 1945

DBM: 1945

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,9	234	6,8/480
	400	8,5	240	6,8/1945
	201	6,4	135	3,7/1266
	303	7,5	134	3,8/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,9	232	6,8/478
	400	8,5	240	6,8/1945
	201	6,4	135	3,7/1266
	303	7,5	134	3,8/1900

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI