



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 08/08/2024

Spett.le

INDINVEST LT S.r.l. con unico socio

S.P. NINFINA II KM.1,2

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16412

Motore n° 5000016649

Matricola N.331565001

Comm. n° 20240616

Specifiche: VENTILATORE CON MOTORE MEZ UD0310/118221-0001 N.331565001 KW.5,5 G.2905 V.400/690 A.7,8/4,5

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6306 2Z C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2Z C3

Termica PTC esito OK 156 Ohm

Motore collaudato a vuoto: 400V 4A 2945 g/min

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	4,3	>1000
FASE V	4,3	>1000
FASE W	4,3	>1000

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 2905

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2905
DBC: 2905
DBM: 2905

SURGE TEST
2E + 1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI