



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 08/08/2024

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 16413

Motore n° 5000014681

Matricola W31228038010001/2008

Comm. n° 20240611

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6188-0NE46-1VV3-Z N.W31228038010001/2008 G.1420 KW.96
V.420 A.252 Ve.310/200 Ae.8,2/6,2

KW.96

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS C3

Il motore monta termiche di tipo KTY esito OK

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,4	29	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 25°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 389 P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) X 25 X 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 1420

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBC: 5

DBM: 15

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 1420

DBC: 1420

DBM: 1420

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,7	238	8,2/334
	420	4,2	245	8,2/1420
	420	4	195	6,2/1560

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,7	238	8,2/336
	420	4,2	247	8,2/1427
	420	4	197	6,2/1558

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI