



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 14/11/2024

Spett.le

NOVACEL S.P.A.

S.P.125 CELLOLE-PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA

(CE)

Verbale n° **16496**

Motore n° **5000016759**

Matricola **N.0340/14/1**

Comm. n° **20240832**

Specifiche: MOTORE SICME NP90NR2CBAP/B3 N.0340/14/1 KW.1,8 G.1020 V.160 A.16,2 Ve.110 Ae.2,7 KG.48

KW.1,8

Cuscinetto L.C.: NJ306 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6305 /2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
10	40	Indotto: <1999 Eccitazione: <1999 Armat.: <1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.:

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**

Q.tà spazzole: **2**

Mis. spazzole: **10-25-32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando:

Lato Opp. Comando:

Giri/min.:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBC: **5**

DBM: **14**

DBI: **18**

DBC: **4**

DBM: **15**

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
80	0,5	90	2,7	618
160	0,7	90	2,7	1020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
80	0,5	90	2,7	618
160	0,7	90	2,7	1020

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI