



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 28/05/2024

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 16357

Motore n° 5000014936

Matricola N.8536153

Comm. n° 20240149

Specifiche: MOTORE ABB DMI225N N.8536153 G.2236 KW.336 V.440 A.828 Ve.310 Ae.10,8
COMPLETO DI VENTILATORE

KW.336

Cuscinetto L.C.: C2217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

Motore monta termiche di protezione di tipo KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,1	20

Temperatura collaudo: C°20

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60

Ripile: 0,8

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: N°20

Mis. spazzole: (10+10)*32*46

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 2000

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
60,5	100	9	236	10,8/491
	200	12	236	10,8/959
	440	15	250	10,8/2090

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
60,5	100	9	236	10,8/491
	200	12	236	10,8/959
	440	15	250	10,8/2090

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI