



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 20/08/2024

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 16383

Motore n° 5000015456

Matricola N.0190/10/1

Comm. n° 20240507

Specifiche: MOTORE SICME P160L2PVA/B3 N.0190/10/1 KW.54 G.1520 V.420 A.150 Vecc.220/110 Aecc.5,5/11

KW.54

Cuscinetto L.C.: NJ 312 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS C3

Valore di resistenza di termica di protezione di tipo Klaxon esito OK 0,1 Ohm.

Ventilatore provato: 400Volt, 0,9Ampere, 2750 Giri/min.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	40	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 25°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 319 P/1

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) X 32 X 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1580

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 1580

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1580

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2,1	209	5,5/750
	420	3,6	209	5,5/1586

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2	212	5,5/752
	420	3,5	212	5,5/1578

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI