



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 10/07/2024

Spett.le

TESTI CEMENTI S.R.L.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16394

Motore n° 5000016504

Matricola N.31995973477SM

Comm. n° 20240238

Specifiche: MOTORE ABB HXR 355LA 6 B3 E N.31995973477SM KW.315 G.990 V.660 A.345

KW.315

Cuscinetto L.C.: 6322 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 J20AA C3

Motore provato: 662 Volt, 40 Ampere

Ventilatore provato: 400 Volt, 4 Ampere

Il motore monta N.3 termiche

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,02	>1000
FASE V	0,02	>1000
FASE W	0,02	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 6
DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16
DBC: 8
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI