



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 19/07/2024

Spett.le

TESTI CEMENTI S.R.L.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO ( AL )

Verbale n° 16398

Motore n° 5000016505

Matricola N.4543909

Comm. n° 20240239

Specifiche: MOTORE STROMBERG DRIVES XHR 400MH6 N.4543909 KW.400 G.994 V.660/380 A.420/730

KW.315

Cuscinetto L.C.: 6324 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322 J20AA C3

Collaudo motore: 660 Volt, 130 Ampere, 1000 Giri

Il motore monta N.1 scaldiglia + N.3 termiche PT100

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,068	>1000
FASE V	0,068	>1000
FASE W	0,068	>1000

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 8

DBC: 1000

DBM: 16

DBM: 19

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore  
**DAVIDE PAPETTI**