



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 25/09/2024

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16445

Motore n° 5000016601

Matricola 234778

Comm. n° 20240481

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6 310-2AC91-Z 315S N.234778/1996 IM B5 KW.110 G.2980 V.400 A.186 HZ.50

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6217 C4


Cuscinetto L.O.C.: 6217 C4

Colludo a vuoto: 690 v; 39 ampere; 3000 giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,037	>1000
FASE V	0,037	>1000
FASE W	0,037	>1000

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 26

DBI: 26

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA