



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE VIBAC S.p.A. AQUILA		ESEGUITO IL		7/02/2025					
		VERBALE n°		17013					
		COMMESSA n°		240739					
		MOTORE n°		N.727342					
		MATRICOLA n°		5000016718					
NOTE		N°1 P.T. RESISTENZA 94 OHM							
Cuscinetto L.C.		6317 C3			Cuscinetto L.O.C.		6216 C3		
SPECIFICHE		MOTORE SIEMENS 1GG5252-0NE40-6SU7 N.727342 KW.5,25-174 G.50-1650/2840 V.34-460 A.402/404 Ve.310/110 Ae.8-3,7 KG.900							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0,2		32		INDOTTO >1000				IND.-CAMPI OK	
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO OK	
				ARMAT. >1000				REVISIONATO OK	
TEMPERATURA COLLAUDO		20°C		CONPOUND				COLLETT. OK	
				COMPENSAZIONE					
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V					TIPO SPAZZOLA		SCHUNK E 101		
RIPLE					Q.TÀ SPAZZOLE		16		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		(8+8) x 25 x 40		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO									
LATO COMANDO		0,4							
LATO OPP. COMANDO		0,3							
GIRI/MIN.		1600							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		19		DBI		18		DBI 1600	
DBC		6		DBC		4		DBC 1600	
DBM		15		DBM		13		DBM 1600	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,4	238	8/ 348					
	460	7,1	247	8/ 1594					
	460	8,6	119	3,7/ 2560					
SURGE TEST		1800 V			ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE				