



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 26/11/2024

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16453

Motore n° 5000016719

Matricola N.9902811010001

Comm. n° 20240740

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5404-5ZK40-1WV5-Z N.9902811010001 KW.5,65-675 G.10-1200
V.16-470 A.1420 Ve.310 Ae.9,2 KG.3300

KW.5,65-6/5

Cuscinetto L.C.: NU 228 E XL M1 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226 C3

N°1 Termistore di tipo PTC esito OK 50,8 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,4	30	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 319 P/1

Q.tà spazzole: 48

Mis. spazzole: (8+8)X32X50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1200

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 14

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 1200

DBC: 1200

DBM: 1200

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	19,4	266	9,2/500
	470	22,5	274	9,2/1160

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	19,5	264	9,2/495
	470	22,4	277	9,2/1165

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI