



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE VIBAC S.p.A.		AQUILA		ESEGUITO IL		24/01/2025			
				VERBALE n°		17010			
				COMMESSA n°		240888			
				MOTORE n°		33655			
				MATRICOLA n°		5000005483			
NOTE									
Cuscinetto L.C.		NU 313 TVP2 - E -C3			Cuscinetto L.O.C.		6311 2RS - C3		
SPECIFICHE		MOTORE IN C.C. IEG D180L N.33655 KW.92 G.1950 V.460 A.217 Vecc.310 Aecc.3,85							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0,1		51,3		INDOTTO 500				IND.-CAMPI	
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO	
				ARMAT. 10				REVISIONATO OK	
								COLLETT.	
TEMPERATURA COLLAUDO		15 C°		CONPOUND					
				COMPENSAZIONE					
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V					TIPO SPAZZOLA		E101		
RIPLE					Q.TÀ SPAZZOLE		12		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		12,5 X 32 X 40		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO									
LATO COMANDO		1,1 mm/s							
LATO OPP. COMANDO		0,9 mm/s							
GIRI/MIN.		2000							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		21		DBI		20		DBI	
DBC		7		DBC		5		DBC 2000	
DBM		13		DBM		12		DBM 2000	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5,8	210	3.85/870					
	460	6,6	210	3.85/2016					
SURGE TEST		1000+ 2VN			ESITO		positivo		
					FIRMA COLLAUDATORE				