



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 29/03/2024

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16324

Motore n° 5000008904

Matricola 732912/1990

Comm. n° 20240120

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732912/1990 KW.730 G.50/1070 V.40/460
A.1670 Ve.310/220 Ae.13,5/9,8 PESO KG.4150

KW.730

Cuscinetto L.C.: NU320 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3-NU226 ECM/C3

Il motore monta protezioni termiche del tipo PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,1	18,4

Temperatura collaudo 20C°

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: N°48

Mis. spazzole: (20x32x45)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1100

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 14

DBI: 1070

DBC: 1070

DBM: 1070

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	18	255	13,5/205
	200	23	255	13,5/420
	460	29	260	13,5/953
	460	27,5	190	9,8/1070

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	18	254	13,5/204
	200	23	255	13,5/420
	460	29	260	13,5/953
	460	27,5	190	9,8/1070

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI