



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 22/11/2024

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16446

Motore n° 5000008184

Matricola E0U86784210002

Comm. n° 20240669

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5164-0GG46-6JU7-Z N.E0U86784210002 KW.1,10/37
G.50/1720/1980 V.38/400 A.99/105 Ve.310/200 Ae.2,35/1,60

KW37

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3 - NU312 E-XL-T Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

Il motore monta protezione termica : 198 Ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	95	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: N°12

Mis. spazzole: (5+5X16X25)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1980

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 16

DBC: 3

DBM: 13

DBI: 1980

DBC: 1980

DBM: 1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,2	220	2,3/440
	200	3,5	220	2,3/880
	400	4	220	2,3/1720
	400	3,7	158	1,6/1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,2	220	2,3/440
	200	3,5	219	2,3/870
	400	4	220	2,3/1720
	400	3,7	158	1,6/1980

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI