



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC										
SPETT.LE ANM S.p.A.					ESEGUITO IL					
					VERBALE n°					
					COMMESSA n°					
					MOTORE n°					
					MATRICOLA n°					
SPECIFICHE										
Cuscinetto L.C.		6324/C3			Cuscinetto L.O.C.		6324-E-J20AA/C3			
RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10				
0.2	8.2	INDOTTO	>1000			IND.-CAMPI		OK		
		ECCITAZIONE	>1000			RIPARATO				
		ARMAT.	>1000			REVISIONATO		OK		
TEMPERATURA COLLAUDO	19°C	CONPOUND				COLLETT.		OK		
		COMPENSAZIONE	>1000							
PROVA TACKO					SPAZZOLE					
V				TIPO SPAZZOLA		EG319P				
RIPLE				Q.TÀ SPAZZOLE		28				
Nm MOTORE				MIS. SPAZZOLE		(12.5+12.5) x 40 x 37				
Nm FRENO										
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)										
GRADO DI VIBRAZIONE	ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1									
LATO COMANDO	0.4									
LATO OPP. COMANDO	0.4									
GIRI/MIN.	1105									
CUSCINETTO SPM										
LATO COMANDO			LATO OPP. COMANDO			GIRI/min.				
DBI	18		DBI	18		DBI	1105			
DBC	2		DBC	3		DBC	1105			
DBM	11		DBM	10		DBM	1105			
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA					
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	
	100	12.5	164	20/208		100	12.4	169	20/209	
	520	27	164	20/1105		520	27	170	20/1104	
			164							
			164							
SURGE TEST		1800 Volt			ESITO		OK			
					FIRMA COLLAUDATORE					