

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE ANM S.p.A.					ESEGUITO IL		14/03/2025		
					VERBALE n°		17032		
					COMMESSA n°		250065		
					MOTORE n°		N.0694/05/03		
					MATRICOLA n°		5000016886		
NOTE		NOTE: Collaudo ventilatore 380, Volt 0.7 Ampere, 1460 Giri <i>PROTEZIONE TERMICA DEL TIPO RELI XON N.C.</i>							
Cuscinetto L.C.		6324M/C3			Cuscinetto L.O.C.		6324-M-J20AA/C3		
SPECIFICHE		MOTORE SICME NP355KS7-PVA/B3 N.0694/05/03 KW.694 G.1143 V.520 A.1432 Ve.220 Ae.20 KG.2965							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0.1		9 Ohm		INDOTTO 500 ECCITAZIONE 400 ARMAT. 500				IND.-CAMPI OK	
TEMPERATURA COLLAUDO		20°C		CONPOUND COMPENSAZIONE 500				RIPARATO REVISIONATO OK COLLETT. OK	
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V					TIPO SPAZZOLA		EG319P		
RIPLE					Q.TA SPAZZOLE		28		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		(12.5 +12.5) x 40 x 60		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO		ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1							
LATO COMANDO		0.5 mm/s							
LATO OPP. COMANDO		0.58 mm/s							
GIRI/MIN.		1100							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		19		DBI		19		DBI 1100	
DBC		4		DBC		2		DBC 1100	
DBM		13		DBM		10		DBM 1100	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	14.9	157	20/217		100	14.8	163	20/216
	520	29	163	20/1100		520	29	165	20/1099
SURGE TEST		1800 Volt			ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE				